



PROGETTO DEFINITIVO

IMPORTO DI PROGETTO: € 8.500.000,00
PROPRIETA': CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Responsabile Unico del Procedimento: ing. M. Biagetti
Progettista generale ed architettonico: arch. M. D'Oria
Elaborazioni grafiche: ing. F. Casadei
Collaboratori: ing. L. Prandstraller, geom. A. Bolognesi, geom. R. Marchesini
Progetto strutturale: S.A.P. Studio associato di progettazione
Progetto impianti e antincendio: ing. S. Dalmonte


oggetto: Planimetria_piano secondo	tabola n°: A1- 04
scala elaborata: 1:100	
cod. PBM: 2018EDSCONC05	
data: GIUGNO 2019	rev: 1/2019

PROGETTO ANTINCENDIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA - Via Zamboni, 13 - 40126 Bologna - Tel. 051/6598111
 In base alle leggi vigenti dei diritti d'autore è vietata la copia o la riproduzione, anche parziale, di questo elaborato senza esplicita preventiva autorizzazione, ogni diritto è espressamente riservato ed esclusivo.

GLI IMPIANTI DI:
 - ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
 - RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO
 - DIFFUSIONE SONORA
 RIPORTATI NELLA PRESENTE VALUTAZIONE DEL PROGETTO SONO DA INTENDERSI INDICATIVI, LO SVILUPPO DEFINITIVO SARA' CURATO IN FASE ESECUTIVA NEL RISPETTO DELLE RISPETTIVE NORMATIVE VIGENTI.



LE PORTE CHE SI APRONO VERSO I CORRIDOI INTERNI DI DEFUSSO SARANNO REALIZZATE IN MODO DA NON RIDURRE LA LARGHEZZA UTILE DEI CORRIDOI STESSI IN QUANTO APRIBILI A 180°



LEGENDA

- Rivelatore ottico di fumo puntiforme
- Segnalazione ottico-acustica allarme antincendio
- Pulsante di segnalazione allarme antincendio
- Centralina allarme antincendio
- Diffusione sonora a soffitto o a parete per impianto EVAC
- Contatto divieto di uso dell'ascensore in caso di incendio
- Isolante - 120 l/min - presa residua 0,2 MPa
- Estintore omologato a polvere da 4 Kg oriente capacità estinguente almeno 21 A 100 C
- Estintore ad anidride carbonica
- Segnaletica uscita di sicurezza
- Illuminazione di emergenza
- Via di esodo con percorso orizzontale
- Punto di ritrovo
- Sgancio energia elettrica
- Segnale presenza FV sul coperto
- Cassetto di pronto soccorso
- Compartimentazioni REI 60
- Reti idranti

IL DETTAGLIO DELLO SVILUPPO DELLA RETE IDRANTI E I PARTICOLARI DELLA VASCA SONO RIPORTATI NELLA TAVOLA IM-21



PIANO SECONDO
Scala 1:100