

## FAQ

---

Domanda: si chiede di rettificare il valore indicato come prezzo base per il gas metano scorporando il valore dell'IVA al 22%

Risposta:

Riferimento: CSA art.22 - Adeguamento prezzi.

Si specifica che il prezzo indicato come Cb (costo base) per il combustibile metano, da utilizzare solo ai fini dell'adeguamento prezzi, è comprensivo di iva al 22%. Ai fini della revisione prezzi il Cb da utilizzare è quello netto non potendo esser "revisionato" il parametro relativo all'IVA. La scelta di indicare il Cb ivato è dettata dall'univocità della grandezza di riferimento così come espresso nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas [cfr link di riferimento <http://www.autorita.energia.it/it/dati/g3.htm> ]

Domanda: si chiede di precisare a quale centralina di riferimento si farà riferimento in fase di contabilizzazione del servizio per il calcolo dei GG reali

Risposta:

Riferimento: CSA art.8 - Determinazione dell'efficienza (sharing saving)

Il valore dei GGreali non è utilizzato per la contabilizzazione del servizio; la contabilizzazione del servizio è effettuata solo ed esclusivamente con le modalità indicate all'art.7 del CSA.

I gradi giorni sono valutati per la determinazione dell'efficienza degli impianti. Ora, considerando che a Bologna e nella prima cintura è ubicata la maggior parte degli impianti, il dato medio di riferimento indicato nell'Allegato A è stato calcolato per Bologna assumendo come temperatura esterna quella desumibile dal sito CMA al link [http://cma.entecra.it/Banca\\_dati\\_agrometeo/index3.htm](http://cma.entecra.it/Banca_dati_agrometeo/index3.htm) riferito alla stazione meteo di Bologna Borgo Panigale. Ed è su questo parametro che viene valutata l'efficienza.