

DTE611 Storico di mercoledì 09/04/2014 Ore 15:05:16 LETTURA

58 UFFICI VIA FINELLI 1 1 CALDAIE + CIRCUITO UFFICI E CUP2000

lunedì 19/05/2014 14:23:38

Regimi di funzionamento		Temperature		Misurate	Volute	Climatica
Stato	AUTOMATICO	Esterna Reale	19.0 °C			
Regime	NORMALE	Mandata	30.0 °C	30.0 °C	30.0 °C	
Regime : NON IN USO	OFF	Ambiente calcolata	20.5 °C	20.5 °C		
Posizione presunta attuatore	4 Y%	Caldata	43.0 °C	48.5 °C		
Economia	OFF	Sonda boiler		9.0 °C		
		Fumi 1				
		Fumi 2	510 °C			

Stati ingressi e uscite		Relè	
BLOCCO BRUC.SICUREZZA CALDAIA 1	OFF	Relè valvola apre	OFF
BLOCCO BRUC.SICUREZZA CALDAIA 2	OFF	Relè valvola chiude	OFF
Blocco Pompe di Riscaldamento	OFF	Relè pompa	ON
Contatto K4	OFF	Relè : NON IN USO	OFF
Contatto K5	OFF	Relè caldaia 1	ON
		Relè caldaia 2	OFF

Ricevi

Storico: <<< < > >>>

Ricevi Manda Sconnetti STATI, ALLARMI E MISURE Incolla Stampa Chiudi

SWC701 (Utente : COFATHEC)

Anagrafica

58 UFFICI VIA FINELLI Indirizzo Via Finelli 9/A Comune BOLOGNA

Numero \*\*\*\*\* Chiave

Categoria UFFICI

Tipologia METANO

Tipologia di Telegestione C-BUS

Riferimento DALL'OMO

Modem per gsm Rilancio allarmi No Chiamate automatiche No

Gruppo	Dettagli	Chiamata	Descrizione funzioni	Storico
1	DTE611		CALDAIE + CIRCUITO UFFICI E CUP2000	
2				

Cancella Stampa Sconnetti STORICI Chiudi

Gestione insiem Operazioni generali

Informazioni Impostazioni

COSTER

livello di utilizzo 4

lunedì 19/05/2014 14:23:11

Esci

IT

14:23 19/05/2014