

XTF600C1 Storico di mercoledì 16/04/2014 Ore 12:24:13 LETTURA

144 ALBERGHETTI PIO IX IMOL 1 1 ALBERGHETTI PIO IX IMOLA SCT Telerisca...

lunedì 19/05/2014 14:59:59

Regimi di funzionamento

Stato: ESTATE

Regime: SPENTO

Regime: Boiler: OFF

Posizione presunta attuatore: 0 Y%

Economia: OFF

Stato ingressi

Contatto K1: OFF

Contatto K2: OFF

Contatto K3: OFF

Contatto K4: OFF

Stato uscite

Relè valvola apre o stadio 1: OFF

Relè valvola chiude o stadio: ON

Relè pompa: OFF

Relè: Boiler: OFF

Ricevi

Temperature

Misurate	Volute	Climatica
Esterna: 15.5 °C		
Mandata: 60.5 °C	0.0 °C °C
Ambiente calcolata: 17.8 °C		
Anticondensa: °C		
Sonda boiler: 18.0 °C	12.0 °C	
Fumi: °C		

Storico: <<< << >> >>>

Ricevi Manda Sconnetti STATI, ALLARMI E MISURE Incolla Stampa Chiudi

SWC701 (Utente: COFATHEC)

Anagrafica

144 ALBERGHETTI PIO IX IMOL Indirizzo: Via PIO IX Comune: IMOLA

Numero: Categoria: SCUOLA

Chiave: Tipologia: SOTTOCENTRALE

Riferimento: CICCOTELLI

Tipo di Telegestione: C-BUS

Modem per gsm: ☒ Rilancio allarmi: Si Chiamate automatiche: No

Gruppo	Dettagli	Chiamata	Descrizione funzioni	Storico
1	1	XTE600C1	ALBERGHETTI PIO IX IMOLA SCT Teleriscaldamen	
2				

Cancella Stampa Sconnetti STORICO Chiudi

Gestione iniezioni Operazioni generali Informazioni Impostazioni

COSTER

livello di utilizzo: 4 lunedì 19/05/2014 14:59:28 Esci

IT 14:59 19/05/2014