

XTE602 | Storico di giovedì 10/04/2014 Ore 07:55:38 LETTURA

lunedì 19/05/2014 15:03:09

160 | GHINI IMOLA D'AGOSTINO | 1 | 1 | MIX FANCOIL LABOR (TA CORRID) - MIX RAD...

---

**Riscaldamento 1 : FANCOILAB**

Stato: AUTOMATICO	T. Misurate	Volute	Climatic	Stato uscite
Regime: NORMALE	Amb. reale: 20.5 °C	20.5 °C	a	Relè valvola 1 apre: OFF
Posizione presunta attuatore: 54 Y%	Mandata: 46.5 °C	48.5 °C	48.5 °C	Relè valvola 1 chiude: OFF
Economia: OFF				Relè pompa 1: ON

**Riscaldamento 2 : RAD SCUOLA**

Stato: AUTOMATICO	T. Misurate	Volute	Climatic	Stato uscite
Regime: NORMALE	Amb. calc: 20.5 °C	20.5 °C	a	Relè valvola 2 apre: OFF
Posizione presunta attuatore: 47 Y%	Mandata: 45.0 °C	47.0 °C	47.0 °C	Relè valvola 2 chiude: OFF
Economia: OFF				Relè pompa 2: ON

**Stato ingressi e telecomandi**

Contatto K1: OFF	Temperature
Contatto K2: OFF	
Contatto K3: OFF	

Esterna Reale: 9.5 °C  
 Anticondensa: °C  
 T. Anticondensa: °C

Ricevi

Storico: <<< < > >>>

Pricevi | Manda | Sconnetti | STATI, ALLARMI E MISURE | Incolla | Stampa | Chiudi

Start | 15:03 19/05/2014

SWC701 | (Utente: COFATHEC)

lunedì 19/05/2014 15:02:54

160 | GHINI IMOLA D'AGOSTINO | Indirizzo: V.LE D'AGOSTINO IMOLA | Comune: IMOLA

Numero: \*\*\*\*\* | Chiave: | Categoria: SCUOLA

Riferimento: CICCOTELLI | Tipologia: SOTTOCENTRALE

Tipo di Telegestione: C-BUS | Modem per gsm:  | Rilancio allarmi: No | Chiamate automatiche: No

Gruppo	Dettagli	Chiamata	Descrizione funzioni	Storico
1	XTE602	☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹ ☺ ☹	MIX FANCOIL LABOR (TA CORRID) - MIX RAD SCUOL	✎
2				

Cancella | Stampa | Sconnetti | SINOTTICI | Chiudi

Gestione iniezioni | Operazioni generali | Informazioni | Impostazioni

COSTER

livello di utilizzo: 4 | lunedì 19/05/2014 15:02:54 | Esci

Start | IT | 15:02 19/05/2014