

XT6611C1 Storico di giovedì 10/04/2014 Ore 08:11:47 LETTURA

263 PARCO DI MONTE SOLE 1 1 CALDAIA GPL + MIX ALA VECCHIA + BOILER

lunedì 19/05/2014 15:06:14

Regimi di funzionamento
 Stato
 Regime
 Regime : Boiler
 Posizione presunta attuatore Y%
 Economia

Temperature

Misurate	Volute	Climatica
Esterna Reale 8.5 °C		
Mandata 43.5 °C	50.5 °C	56.5 °C
Ambiente calcolata 22.0 °C	22.0 °C	
Caldaia 49.5 °C	62.0 °C	
Sonda boiler 46.5 °C	50.0 °C	
Fumi 1 °C		
Fumi 2 510 °C		

Stati ingressi e uscite

blocco pompa carica boiler	<input type="text" value="OFF"/>	Relè valvola apre	<input type="text" value="OFF"/>
Blocco Pompe Ala Vecchia	<input type="text" value="OFF"/>	Relè valvola chiude	<input type="text" value="OFF"/>
Blocco Bruciatore + interv. sicurezza Caldaia	<input type="text" value="OFF"/>	Relè pompa	<input type="text" value="ON"/>
Contatto K4	<input type="text" value="OFF"/>	Relè : Boiler	<input type="text" value="ON"/>
Contatto K5	<input type="text" value="OFF"/>	Relè caldaia 1	<input type="text" value="ON"/>
		Relè caldaia 2	<input type="text" value="OFF"/>

XSE600C1 Storico di giovedì 10/04/2014 Ore 08:00:58 LETTURA

263 PARCO DI MONTE SOLE 2 1 MIX ALA NUOVA + RICIRCOLO

lunedì 19/05/2014 15:06:35

Regimi di funzionamento
 Stato
 Regime
 Regime : Boiler
 Posizione presunta attuatore Y%
 Economia

Temperature

Misurate	Volute	Climatica
Esterna C-Ring 8.5 °C		
Mandata 28.0 °C	5.0 °C	5.0 °C
Ambiente calcolata 18.0 °C	4.0 °C	
Anticondensa °C		
Sonda boiler °C		
Fumi °C		

Stato ingressi

BLOCCO POMPA RICIRCOLO	<input type="text" value="OFF"/>
Blocco pompa ALA NUOVA	<input type="text" value="OFF"/>
Contatto K3	<input type="text" value="OFF"/>
Contatto K4	<input type="text" value="OFF"/>

Stato uscite

Relè valvola apre o stadio 1	<input type="text" value="OFF"/>
Relè valvola chiude o stadio	<input type="text" value="OFF"/>
Relè pompa	<input type="text" value="OFF"/>
Relè : Boiler	<input type="text" value="ON"/>

SWC701 (Utente : COFATHEC)

Anagrafica

263 PARCO DI MONTE SOLE

Indirizzo
Numero
Chiave

Comune
MARZABOTTO
Categoria
UFFICI
Tipologia
METANO

Tipo di Telegestione
C-BUS

Riferimento
TIVIOLO

Modem per gsm
☒

Rilancio allarmi
No

Chiamate automatiche
No

	Gruppo	Dettagli	Chiamata	Descrizione funzioni	Storico
1	1	XTE611C1		CALDAIA GPL + MIX ALA VECCHIA + BOILER	
2	1	XSE600C1		MIX ALA NUOVA + RICIRCOLO	
3					

Cerca

SCUOLA DI PACE MONTESOLE

Ala nuova e Ala vecchia hanno un'unica miscelatrice che però viene comandata dal circ. ala vecchia di conseguenza per impostazione orari ala nuova aggiungerli anche all' ala vecchia.

N.B.
L'impianto è dotato di un **pulsante d' emergenza** che, quando vogliono il risc., premendolo **per 5 sec.**, l'impianto si accende per una durata di tot ore impostata da noi in "temp. e comandi".

Cancella

Stampa

Sconnetti

STNDTTC

Chiudi

Gestione insiem
Informazioni

Operazioni generali
Impostazioni

Allarme

livello di utilizzo
4

lunedì 19/05/2014
15:05:57
Esci

Start

IT 15:05 19/05/2014