

XTES11
Storico di giovedì 10/04/2014 Ore 08:01:07 LETTURA
190
CANEDI MEDICINA
1
1
CALDAIA + MIX RISCALDAMENTO
lunedì 19/05/2014 15:04:15

---

**Regimi di funzionamento**

Stato

Regime

Regime : Boiler

Posizione presunta attualtore

Economia

**Temperature**

Misurate	Volute	Climatica
Esterna Reale <input type="text" value="12.0 °C"/>		
Mandata <input type="text" value="48.0 °C"/>	<input type="text" value="42.0 °C"/>	<input type="text" value="42.0 °C"/>
Ambiente calcolata <input type="text" value="20.5 °C"/>	<input type="text" value="20.5 °C"/>	
Caldaia <input type="text" value="57.0 °C"/>	<input type="text" value="50.0 °C"/>	
Sonda boiler <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="14.0 °C"/>	
Fumi 1 <input type="text" value=""/>		
Fumi 2 <input type="text" value="51.0 °C"/>		

**Stati ingressi e uscite**

Contatto K1 <input type="text" value="OFF"/>	Relè valvola apre <input type="text" value="OFF"/>
mancanza tensione pompe sommerse <input type="text" value="OFF"/>	Relè valvola chiude <input type="text" value="OFF"/>
Allarme allagamento ct <input type="text" value="OFF"/>	Relè pompa <input type="text" value="ON"/>
Contatto K4 <input type="text" value="OFF"/>	Relè : Boiler <input type="text" value="OFF"/>
Blocco bruciatore <input type="text" value="OFF"/>	Relè caldaia 1 <input type="text" value="OFF"/>
	Relè caldaia 2 <input type="text" value="OFF"/>

Storico: ◀◀ ◀ ▶ ▶▶

SWC701
(Utente : COFATHEC)

---

Anagrafica

190
CANEDI MEDICINA
Indirizzo
Via caduti di celofonia 57
Comune
MEDICINA

Numero
\*\*\*\*\*
Chiave

Categoria
LICEO

Riferimento
TATTINI
Tipologia
METANO

Tipo di Telegestione
C-BUS
Modem per gsm
☒
Rilancio allarmi
No
Chiamate automatiche
No

Gruppo	Dettagli	Chiamata	Descrizione funzioni	Storico
1	1	XTES11	CALDAIA + MIX RISCALDAMENTO	
2				

Trasversale Via della Resistenza.

Gestione iniezioni
Operazioni generali
Informazioni
Impostazioni

**COSTER**

livello di utilizzo
4
lunedì 19/05/2014 15:03:58
Esci