

XT6611 Storico di lunedì 28/04/2014 Ore 08:18:59 LETTURA

148 MANF.TANARI MONGHI 1 1 CALDAIA + CIRCUITO MIX 1

lunedì 19/05/2014 15:01:48

Regimi di funzionamento		Temperature		Misurate	Volute	Climatica
Stato	ESTATE	Esterna Reale	9.5 °C			
Regime	SPENTO	Mandata	16.0 °C	0.0 °C		
Regime : NON UTILIZZATO	OFF	Ambiente calcolata	14.0 °C			
Posizione presunta attizzatore	0 Y%	Caldaia	14.0 °C	50.0 °C		
Economia	OFF	Sonda boiler		14.0 °C		
		Fumi 1				
		Fumi 2	510 °C			

Stati ingressi e uscite		Relè	
Contatto K1	OFF	Relè valvola apre	OFF
Contatto K2	OFF	Relè valvola chiude	ON
Blocco bruciatore	OFF	Relè pompa	OFF
Contatto K4	OFF	Relè : NON UTILIZZATO	OFF
Contatto K5	OFF	Relè caldaia 1	OFF
		Relè caldaia 2	OFF

Ricevi

Storico: <<< < > >>>

Ricevi Manda Sconnetti STATI, ALLARMI E MISURE Incolla Stampa Chiudi

Start

15:01 19/05/2014

XSE600 Storico di lunedì 28/04/2014 Ore 08:24:59 LETTURA

148 MANF.TANARI MONGHI 2 1 CIRCUITO MIX 2

lunedì 19/05/2014 15:02:06

Regimi di funzionamento		Temperature		Misurate	Volute	Climatica
Stato	VACANZA	Esterna Cc-Ring	9.5 °C			
Regime	NORMALE	Mandata	16.0 °C	46.0 °C	46.0 °C	
Regime : NON UTILIZZATO	OFF	Ambiente calcolata	20.5 °C	20.5 °C		
Posizione presunta attizzatore	3 Y%	Anticondensa				
Economia	OFF	Sonda boiler		14.0 °C		
		Fumi				
		Ingresso analogico	19.5 °C			

Stato ingressi		Relè	
Contatto K1	OFF	Relè valvola apre o stadio 1	ON
Contatto K2	OFF	Relè valvola chiude o stadio	OFF
Contatto K3	OFF	Relè pompa	ON
Contatto K4	OFF	Relè : NON UTILIZZATO	OFF

Stato uscite	
Relè valvola apre o stadio 1	ON
Relè valvola chiude o stadio	OFF
Relè pompa	ON
Relè : NON UTILIZZATO	OFF

Ricevi

Storico: <<< < > >>>

Ricevi Manda Sconnetti STATI, ALLARMI E MISURE Incolla Stampa Chiudi

Start

15:02 19/05/2014

SWC701 (Utente: COFATHEC)

Anagrafica

148 MANF.TANARI MONGHI

Indirizzo Via Ramazzotti

Numero

Chiave

Comune MONGHIDORO

Categoria SCUOLA

Tipologia METANO

Riferimento NERI

Modem per gsm

Rilancio allarmi No

Chiamate automatiche No

Tipologia di Telegestione C-BUS

	Gruppo	Dettagli	Chiamata	Descrizione funzioni	Storico
1	1	XTE611		CALDAIA + CIRCUITO MIX 1	
2	1	XSE600		CIRCUITO MIX 2	
3					

Cancella

Stampa

Sconnetti

STNDTITTC

Chiudi

Gestione insiem

Operazioni generali

Informazioni

Impostazioni

IT

15:00

19/05/2014

Allarme

livello di utilizzo

4

Esci